

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
CONSULTINGOWYCH Sp. jawna  
WAP DECO  
ul. Batorego 39  
02-591 Warszawa**

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybucji w odpowiedzi na pismo Nr AD/129/2011 z dnia 05.05.2011r uzgadnia lokalizację projektowanej trasy rurociągu kablowego i kabli światłowodowych na potrzeby opracowania projektu Systemu Informacji Pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD jednocześnie informując iż:

- Kolorem zielonym naniesiono czynne linie kablowe SN 15kV.
- Kolorem pomarańczowym oznaczono linie kablowe zasilaczy sieci trakcyjnej WKD.
- Kolorem niebieskim oznaczono czynne linie kablowe nn oraz kable powrotne 1kV.
- Kolorem zielonym (linia przerywana) oznaczono linie sterownicze odłączników sieci trakcyjnej.

Z uwagi na fakt, iż projektowana infrastruktura teletechniczna występuje w kolizji z siecią dystrybucyjną, PKP Energetyka S.A., Mazowiecki Rejon Dystrybucji podaje warunki uzgodnienia:

1. Realizując trasę przebiegu projektowanego rurociągu kablowego i kabli światłowodowych należy zapewnić odstęp minimum 1 m od czynnej sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. oznaczonej na mapach kolorem zielonym, niebieskim i pomarańczowym (linia ciągła i przerywana).
2. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać pomiaru głębokości istniejących kabli SN 15kV, nn oraz sterowniczych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych .
3. W miejscach skrzyżowań projektowanej infrastruktury teletechnicznej z sieciami i urządzeniami będącymi własnością PKP Energetyka S.A. istniejące linie kablowe należy osłonić rurą dwudzielną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku odtworzenia linii kablowych lub jakiegokolwiek ingerencji w sieci i urządzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia na budowę wystąpi o wydanie warunków usunięcia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowę na usuwanie tych kolizji. Konieczność ta zostanie określona na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.
5. W przypadku zmiany lokalizacji tras linii elektroenergetycznych będących własnością PKP Energetyka S.A. do projektów wykonawczych należy dołączyć:
  - a. zgody właściciela lub właścicieli działek na dysponowanie terenem na cele budowlane.
  - b. zobowiązanie do notarialnego ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń i sieci PKP Energetyka S.A. objętych zakresem w/w projektu.
  - c. współrzędne geodezyjne istniejących i projektowanych linii i urządzeń elektroenergetycznych.
  - d. prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.
6. Rozwiązania dotyczące odtworzenia lub jakiegokolwiek ingerencji w urządzenia i sieci PKP Energetyka S.A. należy uwzględnić w projekcie wykonawczym, który podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybucji.
7. Podczas komisyjnego przekazania placu budowy niezbędne jest uczestnictwo przedstawiciela PKP Energetyka S.A.- Zakład Mazowiecki.
8. Przed rozpoczęciem robót wymagających odtworzenia sieci i urządzeń PKP Energetyka S.A. oraz po podpisaniu umowy Inwestor prześle 1 egzemplarz uzgodnionego projektu i na podstawie zawartej



**PKP Energetyka S.A.**  
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa  
**Oddział w Warszawie-Dystrybucja  
Energii Elektrycznej  
Mazowiecki Rejon Dystrybucji**  
ul. Sławińska 7/9  
01-218 Warszawa  
tel. +48 22 3924691  
fax +48 22 3924692  
j.lach@pkpenergetyka.pl  
www.nkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 712 904 200,00 zł  
(wpłacony w całości)



umowy z wyprzedzeniem 21 dniowym wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie do robót przy urządzeniach PKP Energetyka S.A.- Zakład Mazowiecki.

9. Przed zakończeniem robót ulegających zakryciu należy zwołać komisję odbioru technicznego z udziałem przedstawiciela PKP Energetyka S.A. – Zakład Mazowiecki oraz sporządzić protokół odbioru w/w robót.
- 10. Z uwagi na fakt iż projektowana infrastruktura teletechniczna przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych linii kablowych SN 15kV i nn należy bezwzględnie wystąpić do PKP Energetyka S.A. – Zakład Mazowiecki o sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami.**
11. Za wszelkie straty Spółki PKP Energetyka S.A. powstałe w wyniku awarii kabli i innych urządzeń (zerwanie, uszkodzenie) spowodowane podczas robót bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka S.A. – Zakład Mazowiecki obciążony będzie Wykonawca robót.
12. Za czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wyłączeń, nadzoru, udział w komisjach itp. pobierane będą opłaty.
13. Uzgodnienie jest ważne dwa lata.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za sporządzony projekt i uzyskania wszelkich zgód formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

*Za wydanie w/w opinii branżowej zostanie pobrana opłata wg cennika usług.*

KIEROWNIK  
Mazowieckiego Rejonu Dystrybucji  
z up.

*Zbigniew Merchut*

Sporządził: Jacek Lach tel. 22 39 24 691

PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa  
Oddział w Warszawie-Dystrybucja  
Energii Elektrycznej  
Mazowiecki Rejon Dystrybucji  
ul. Sławińska 7/9  
01-218 Warszawa  
tel. +48 22 3924691  
fax +48 22 3924692  
j.lach@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 712 904 200,00 zł  
(włacony w całości)