

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Warszawa 04.07.2011

BG-ZUDP-6630-774/2011

OPINIA NR 774/2011

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja 1989r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : **tv kablowa**

lokalizacja: **Warszawa ŚRÓDMIEŚCIE OCHOTA, WŁOCHY, trasa WKD - Al. Jerozolimskie, ul. Na Bateryjce, ul. Włochowska, ul. Działkowa, ul. Równoległa, ul. Salomejska**

dla: **Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.**

na wniosek z dnia: **15.06.2011**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizację w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy **wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych**, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnioną lokalizacją, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. **Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczęcia prac budowlanych.**
5. Na wejście w teren należy uzyskać zgodę właściciela terenu.
6. Opinia jest ważna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania (przez okres 3 lat projekt jest zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowę przedłuża ważność opinii, w związku z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres dłuższy niż 3 lata wymaga powiadomienia ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowę.

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 311.1702, 311.2370, 311.2775.
Prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r (Dz. U. Nr 30 poz. 163 i Dz. U. z 2005r Nr 240 poz. 2027).
Przed przystąpieniem do budowy, należy ustalić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne położenie znaków geodezyjnych. Prace związane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znaków , zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znaków, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGiK.
2. Projekt należy uzgodnić z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Warszawa ul. Radiowa z p. Krzysztofem Poszwińskim tel. (22) 685-57-33
3. Wykonywanie róbót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.05.2008 r. (Dz.U. Nr 153, poz.955).

4. Kanalizację teletechniczną oraz studnie tel. w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową wykonywać jako gazoszczelne. Sieć gazową zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.
5. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o.
6. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowaną siecią światłowodową opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiańska 20 tel. 022 821 43 26.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.
8. Projekt zabezpieczenia kabli oświetleniowych krzyżujących się z projektowaną siecią tv kablową uzgodnić w ZDM ul. Chmielna 120.
9. GDDKiA: Realizację inwestycji (prace budowlane) należy skoordynować z realizacją trasy S8 Salomea-Wolica, tj. firmą Eurovia Sp. z o.o.
10. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzania ich korzeni.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.
ilość zał. 11 w 2 egz.

Za zgodność: B. Wrześcińska

Opinia nie podlega opłacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

06. LIP. 2011

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Krystyna Lipska
Naczelnik Wydziału Obsługi Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Biurze Geodezji i Katastru

.....