

ODPIS

OPINIA NR 1313/2011

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja teletechniczna(światłowód, studnie, szafki i słupy)

dla: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

na wniosek z dn.: 2011-09-16

Data wpływu do Zespołu: 2011-09-21

Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr240 z 2005r.,poz.2027) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr38 z 2001r. poz.455).

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego: **Owczarnia, Otrębusy, Kanie, gm. Brwinów; Pruszków; Granica, Komorów Osiedle, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kolonia, Michałowice Osiedle gm. Michałowice - trasa WKD - działki w/g zał. mapowych**

Uwagi i zalecenia:

1. Wejście w teren uzgodnić z właścicielem działki.
2. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
3. Zabezpieczenie robót w pasie drogowym wykonać zgodnie ze "szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" (Dz.U.Nr 220 z 2003 r., poz.2181).
4. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa.
5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: OKRĘG CENTRALNO - WSCHODNI Netia S.A. tel. 022-352-27-68.
6. W miejscu skrzyżowania projektowanego przewodu z istniejącym kablem energetycznym prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem RE Pruszków tel. 022-738-23-41. Na kabel energetyczny nałożyć rurę ochronną AROTA.
7. Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Pruszków tel. 022-738-23-41.
8. W pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem TP SA Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta ul. Brzeska 24, Warszawa.
9. Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przejść projektowaną kanalizacją teletechniczną nad lub pod istniejącą siecią ciepłą uzgodnić w VHP S.A. Pruszków ul. Waryńskiego 1 tel. 0-508-005-773 (dot. Ark. nr 6i 7).
10. Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Teren zmeliorowany - projekt przesłać do uzgodnienia szczegółowego Grodzisk Maz. ul. Traugutta 4.
11. W zasięgu koron drzew wykopy wykonywać ręcznie bez uszkodzenia systemu korzeniowego pod nadzorem uprawnionego inspektora do spraw zieleni na koszt inwestora.
12. Przy punkcie osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywać ręcznie bez naruszania jego posadowienia (Dz. Ustaw Nr 30/89 poz. 163 z dn. 17.05.89r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem lub konserwacją znaków geodezyjnych zagrożonych przy realizacji inwestycji.

13. Z uwagi na orientacyjny przebieg kabli wojskowych na danych mapach przed przystąpieniem do prac ziemnych projekt należy zgłosić do akceptacji w JW 3688 (p. Wasilewski, p. Gajewski) tel. 022-68-55-071, 0 602-474-201 oraz w Centralnym Węźle Łączności (p. Cieśliński) tel. 22-684-71-16 i w 4 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ul. Żwirki i Wigury 103 00-912 Warszawa 69 (tel. 22-68-25-710, 22-68-25-900).
14. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddział Przesyłu W-wie ul. Kruczkowskiego 2 uzgadnia lokalizację w/w obiektu z uwagami:
-wykonać projekt techniczny skrzyżowania proj. przewodu z istniejącym gazociągami wys. ciśnienia PN 6,3 MPA (w/g opisu śr. 300)
-przy projektowaniu zachować wymogi normy PN-91/34501 oraz norm i wytycznych branżowych.
-projekt podlega uzgodnieniu w Regionalnym Oddziale Przesyłu Dział tech.-Technologiczny 05-126 Nieporęt ul. Jana Kazimierza 3.

13 zał. w 2 egz.

Za zgodność: D.Chojnowski

Z up. Stałosty
Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzyskania Terenu
Inż. Bożena Szczęda