

**OPINIA NR 797/2011**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Przedmiot uzgodnienia :** kanalizacja teletechniczna i kabel światłowodowy.

**Inwestor :** WKD Sp. z o.o.  
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI  
Batorego 23

**Na zlecenie** z dnia: 2011-08-25

**Data wpływu zlecenia do Zespołu:** 2011-08-25

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 100, z póź. zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455).  
Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
**opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :**

gmina: GRODZISK MAZOWIECKI, obręb:Kady,m.Grodzisk Maz. trasa kolejki WKD, nr dz. wg. załącznika mapowego.

**Data posiedzenia :** 2011-09-07

**Uwagi i zalecenia:**

1. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Wydziale Komunikacji Starostwa Grodziskiego ul. Daleka 11.
2. Przejście pod drogą wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni. Kabel prowadzić min.1,2m poniżej krawędzi jezdni.
3. Projekt budowlany uzgodnić branżowo w WZMiUW Grodzisk Maz. ul. Traugutta 4.
4. Wydział Ochrony Środowiska: W zasięgu koron drzew wykopy wykonywać ręcznie bez uszkodzania systemu korzeniowego.
5. W miejscu skrzyżowania projektowanego światłowodu z istniejącym kablem energetycznym prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Pruszków. Na kabel nałożyć rurę ochronną AROTA.
6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem M.S.G. Warszawa Al. Jerozolimskie 179, tel. (22)667-33-52.
7. W pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prace prowadzić ręcznie.
8. W pobliżu punktów osnowy geodezyjnej prace wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod nadzorem jednostki wykonawstwa geodezyjnego prowadzącej obsługę inwestycji.

1 zał. w 3 egz.

Nie podlega opłacie skarbowej  
art. 3 ustawy z dn. 16.11.2006  
o opłacie skarbowej.  
(Dz.U.Nr 225 poz.1635)

z up. Starosty  
Przewodniczący  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu  
inż. Piotr Zieliński